

Форма 2.8.

ИНФОРМАЦИЯ

Об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям МУП «Управляющая компания»

Июль- декабрь 2016 г

1) Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на километр)	0,4
2) Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки)	-
3) Для потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды (процентов)	
4) Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям :	21
а) мутность	21
б) цветность	21
в) хлор остаточный общий , в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	21
г) общие колиформные бактерии	21
д) термотолерантные колиформные бактерии	21
5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:	2
а) мутность	2
б)цветность	-
в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный	-
г) общие колиформные бактерии	-
д) термотолерантные колиформные бактерии	-
6) Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)	-
7) Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)	-

Директор МУП «Управляющая компания»

А.И.Савченко



Форма 2.10.

ИНФОРМАЦИЯ

О наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения

МУП «Управляющая компания»

Июль-декабрь 2016

Количество поданных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала	нет
Количество исполненных заявок о подключении к системе холодного водоснабжения в течение квартала	нет
Количество заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении (с указанием причин) в течение квартала	нет
Резерв мощности централизованной системы холодного водоснабжения в течение квартала Тыс.куб.м/сут	2,0

Директор МУП «Управляющая компания» А.Савченко

